

# KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: MTA Természettudományi Kutatóközpont	
Postai cím: Magyar tudósok krt. 2	
Város: : Budapest	Postai irányítószám: 1117

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése”

#### II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő számítógép termének hűtését ellátó meglévő 1 db szekrényklíma hűtőberendezés mellé további 2 db klímaszekrény kialakítású technikai hűtőberendezés, és annak teljes körű szerelése, beüzemelése. A szükséges hűtőteljesítmény készülékenként min. 55 kW/db, max. 65 kW/db.

A műszaki tartalom a Megrendelő által biztosítandó kiviteli tervek alapján kerül meghatározásra.

A készülékek közül kettő főberendezésként (master-slave), a harmadik üzemi tartalékként működik.

A berendezések szabadhűtésre is alkalmas kivitelűeknek kell lennie. A beltéri szekrényklíma egységet a számítógépterembe, álpadlóra állítva, a kültéri egység a tetőn kerül elhelyezésre. A két egység közötti vízvezeték részben meglévő, melyet fel kell használni, csakúgy, mint az előre biztosított erősáramú ellátást.

A kivitelezésnek teljes körűen tartalmazni kell a készülékek beszállítását, anyagmozgatását, víz-erős- és gyengeáramú, cseppvíz oldali szerelését és bekötését, a szükséges szakipari munkákkal együtt, különös tekintettel a daruzás, gépalapok, erősáramú hálózat átalakítása, kiegészítése, beüzemelés, beszabályozás, továbbá minden nemű segéd- és kiegészítő munkálatok.

Ajánlatkérő épületgépész szakági kiviteli tervet ad a műszaki leírás részeként.

A készülékek épületfelügyeleti rendszerbe kötése nem tárgya az eljárásnak, de a készülékek távindítási lehetőséggel kell, hogy rendelkezzenek, és alkalmasnak kell lenniük arra, hogy feszültségmentes kontaktusokkal tudjanak kommunikálni épületfelügyeleti illeszthetőség érdekében.

Éves karbantartási feladatok elvégzése a gyártói előírás alapján a műszaki leírásban részletezettek szerint a kivitelezési feladatokat követően a kivitelezés során beépítésre kerülő két új rendszerre vonatkozóan és a meglévő 1 rendszerre vonatkozóan is, melynek adatait a kiviteli terv tartalmazza. 3 év időtartamra + 2 év opcionális meghosszabbítással.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kb.t 115. § szerinti nyílt
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

## IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel <sup>2</sup> A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: <sup>1</sup> A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: <sup>1</sup> (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: <sup>2</sup> 2017.12.13.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: <sup>2</sup>
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: <sup>2</sup> Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye <sup>1</sup>

A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: <sup>2</sup> [ ] Elnevezés: „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése”

Az eljárás eredményes volt X igen  nem

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ <sup>2</sup>

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka <input type="checkbox"/> A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: <input type="checkbox"/> A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők <sup>2</sup> Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup> Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: <sup>2</sup>

### V.2 Az eljárás eredménye <sup>2</sup>

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: [ 5 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): <b>Reynolds Kft.</b> (Székhelye: 2234 Maglód, Lövete u. 2-4. adószám: 23512904-2-13.)

Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényessé nyilvánítható.

**Unió Klíma Kft.** (Székhelye: 1033 Budapest, Zab u. 8. adószám: 13366276-2-41)

Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényessé nyilvánítható.

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése <sup>2</sup>

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámok a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

		Az ajánlattevő neve: Reynolds Kft.		Az ajánlattevő neve: Unió Klíma Kft.	
Az értékelés	A részszerpontok				
részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár (nettó HUF)	<b>60</b>	100	6000	84,14	5048,10
Éves karbantartás díja (nettó HUF)	<b>10</b>	100	1000	66,99	669,90
A megajánlott hűtőberendezés EER értéke	<b>30</b>	100	3000	96,43	2892,89
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			<b>10000</b>		<b>8610,85</b>

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont tekintetében. <sup>2</sup>

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

1. Az Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF tartalékkeret nélkül) szempont esetében az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. számában közzétett, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) ba) alpontjában rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.

Ajánlattevőnek az ajánlati ár tekintetében részletes ajánlatot kell tennie az árazatlan költségvetés kitöltésével.

– Az ajánlati ár átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződés szerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét.

– Az Összesített nettó ajánlati árat (azaz az árazott költségvetés általános forgalmi adó nélküli végösszegét magyar forintban) a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész arab számban.

– Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. A kiadott költségvetést és annak valamennyi sorát kell beárazni, kivéve, ha Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik.

2. Éves karbantartási díj (nettó) szempont esetében az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. számában közzétett, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) ba) alpontjában rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.

A karbantartási díj átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződés szerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét. A Felolvasólapon a karbantartási díj egy évre eső összegét kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész arab számban.

3. A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetében az Ajánlatkérő az Útmutató . 1. sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) bb) alpontjában rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést a közbeszerzési dokumentumában részletezettek szerint.– Az EER érték két tizedes értékig kell megadni

A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetén az EER érték számolása:

a megajánlott kültéri egység total hűtőteljesítménye, kW/berendezés összes villamos teljesítmény igénye, kW, az alábbi üzemállapotban: nyári üzem: 35°C külső hőmérséklet, 40% páratartalom, belső hőmérséklet: 22°C, 50% páratartalom; az összes villamos teljesítménybe bele kell számolni kompresszor(ok), kültéri egység ventilátor(ok),szivattyú(k) vezérlő automatikák, és a működéshez szükséges egyéb fogyasztók villamos teljesítményét, kivéve a párást.

$$EER = \frac{\text{Kültéri egység total hűtési teljesítménye,kW}}{\text{Kültéri egység összes villamos teljesítménye,kW}}$$

Az EER érték számításához ajánlatkérő által megadott excel táblázatot is ki kell tölteni és a felolvasólapon a B oszlop 17. sorában szereplő értéket kell beírni.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

**Reynolds Kft.** (Székhelye: 2234 Maglód, Lövete u. 2-4. adószám: 23512904-2-13.)

nettó ajánlati ár: **36.237.429,-** Éves karbantartás díja: nettó **798.500,-**, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76-78. §-a szerinti értékelésnek megfelelően az Ajánlatkérő részére legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, és ajánlata megfelel a megemelt anyagi fedezet mértékének.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

**Unió Klíma Kft.** (Székhelye: 1033 Budapest, Zab u. 8., adószám: 13366276-2-41.) nettó ajánlati ár: **43.152.757,-**Éves karbantartás díja: nettó **1.198.000,-** figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76-78. §-a

szerinti értékelésnek megfelelően az Ajánlatkérő részére a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, és ajánlata megfelel a megemelt anyagi fedezet mértékének. <sup>2</sup>

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele**  igen  nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

daruzás

csőszerelés

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

daruzás

**V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:**

**Reynolds Kft.**

daruzás: Bautrans Hungaria Kft., 2051 Biatorbágy, Rozália park 6., adószám: 10732171-2-13

csőszerelés: Cool Trade Technika Kft., 2519 Piliscsév, Szilvás u. 22., adószám: 24899945-2-11.

**Unió Klíma Kft.**

daruzás: Koos Wéber Kft., 2040 Budaörs, Kinizsi u. 44., adószám: 10965601-2-43. <sup>2</sup>

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek** <sup>2</sup>

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem vesz igénybe

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők** <sup>2</sup>

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

**AST Energy Save Komfort Kft.** (1046 Budapest, Lahner György u. 8. adószám: 26081656-2-41.) nem nyújtott be hiánypótlást, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az eredeti ajánlati példány a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit) alapján érvénytelenné nyilvánítható, mert ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a műszaki ütemtervet és ajánlatából nem állapítható meg, hogy a daruzási munkákat alvállalkozó igénybevétele nélkül hogyan kívánja megoldani.

**Global Airconditional Kft.** (2220 Vecsés, Ecseri út 25. adószám: 25130843-2-13.) ajánlattevő hiánypótlási határidőn túl nyújtotta be a hiánypótlását, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az eredeti ajánlati példány a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit) alapján érvénytelenné nyilvánítható, mert ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a műszaki ütemtervet, nem tisztázta az ajánlati árat, így nem állapítható meg az ajánlati ár, és ajánlatából nem állapítható meg, hogy a daruzási munkákat alvállalkozó igénybevétele nélkül hogyan kívánja megoldani.

**Planning & Trading Kft.** (1083 Budapest, Rákóczi tér 2. adószám: 11760832-2-42.) nem nyújtott be hiánypótlást, ezért a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az eredeti ajánlati példány a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit) alapján érvénytelenné nyilvánítható, mert ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a műszaki ütemtervet, nem tisztázta az adószámát és ajánlatából nem állapítható meg, hogy a daruzási munkákat alvállalkozó igénybevétele nélkül hogyan kívánja megoldani.

V.2.12). Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: <sup>2</sup>

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk: <sup>2</sup>

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2018. 03. 07. Lejárata: 2018. 03. 11.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. 03. 06.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 03. 06.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: <sup>2</sup>

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: <sup>2</sup>

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk: <sup>2</sup>

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismételve meg

<sup>2</sup> adott esetben